

Provincie Flevoland  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

**N.V. Nederlandse Gasunie**  
Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 91 11  
F (050) 521 19 99  
E [communicatie@gasunie.nl](mailto:communicatie@gasunie.nl)  
Handelsregister Groningen 02029700  
[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

Datum	Doorkiesnummer
18 mei 2011	(0570) 69 62 09
Ons kenmerk	Uw kenmerk
TAJO 11.B.1039	
Onderwerp	
Zienswijze werklocaties Flevoland 2011	

Geachte dame/heer,

Naar aanleiding van een publicatie in de Staatscourant van 27 april jl. nummer 7281 vernamen wij dat bovengenoemde ontwerpstructuurvisie ter inzage is gelegd. Hierbij delen wij u mee dat deze structuurvisie ons aanleiding geeft tot het maken van de volgende opmerkingen.

In de provincie Flevoland liggen een aantal aardgastransportleidingen van ons bedrijf evenals een aantal gasontvangststations en een Meet- en Regelstation. Voor een globale weergave van deze leidingen en stations verwijzen wij u naar de bijgevoegde topografische tekeningen.

Zoals wellicht bekend dient een gastransportleiding en toebehoren worden aangemerkt als een planologisch relevant gegeven, waarvan aanduiding op de verbeelding en vermelding in de regels verplicht is gesteld.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van onze aardgastransportleidingen dienen externe veiligheidsaspecten in oogschouw te worden genomen. Het nieuwe externe veiligheidsbeleid (BevB) van het ministerie Infrastructuur en Milieu is per 1-1-2011 in werking getreden waarbij de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" uit 1984 tegelijkertijd is ingetrokken. Gezien het planologische en risicovolle karakter van onze aardgastransportleiding verzoeken wij u hierin aandacht te besteden aan de aanwezigheid van onze aardgastransportleiding en het hiervoor geldende externe veiligheidsbeleid.

Sinds 1 september 2010 dient u – met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' – zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hoge druk aardgastransportleidingen te berekenen. Gasunie laat vanaf deze datum geen berekeningen meer uitvoeren door KEMA. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij [carola@gasunie.nl](mailto:carola@gasunie.nl).

Voor vragen over CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helpdesk van het RIVM. Deze is te vinden op de website van het RIVM. Voor verder advies en het maken van externe veiligheidsberekeningen kunt u ook contact opnemen met het Steunpunt Externe Veiligheid Groningen ([www.externeveiligheidgroningen.nl](http://www.externeveiligheidgroningen.nl)).

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Datum: 18 mei 2011

Ons kenmerk: TAJO 11.B.1039

Onderwerp: Zienswijze werklocaties Flevoland 2011


Gasdrukmeet- en regelstations, zijn inrichtingen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet milieubeheer. Deze categorie inrichtingen vallen vanaf 1 januari 2008 onder de algemene voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook bekend onder de naam "activiteiten-AMvB" of BARIM; voor zover de toevoerleiding naar die inrichtingen kleiner is dan 21" en er geen andere componenten aanwezig zijn die de inrichting vergunningplichtig maken.

De onderhavige stations hebben een toevoerleiding kleiner dan 21", kennen verder geen vergunningplichtige componenten en vallen daarom onder het regime van de Activiteiten-AMvB. Volgens tabel 3.12 "veiligheidsafstanden" geldt voor deze gasontvangstations, met een maximale capaciteit van 40.000 m<sup>3</sup>/hr, voor kwetsbare objecten de minimale veiligheidsafstand van 15 meter en voor beperkt kwetsbare objecten 4 meter.

Voor een goede invulling van ons belang in de uitwerkingen verzoeken wij u ons te zijner tijd te betrekken bij het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1. Bro.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze reactie dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,



G. Nijhoff-van Vliet  
Medewerker Juridische Zaken  
Regio Oost Deventer

Bijlagen: Topografische tekeningen nrs.

N-692-KT-16C(wijz. 14)  
N-692-KT-16D (wijz. 9)  
N-692-KT-20F (wijz. 23)  
N-692-KT-20G (wijz. 48)  
N-692-KT-20H (wijz. 26)  
N-692-KT-21A (wijz. 25)  
N-692-KT-21C (wijz. 16)  
N-692-KT-26A (wijz. 15)  
N-692-KT-26F (wijz. 18)  
N-692-KT-26G (wijz. 35)  
N-692-KT-27A (wijz. 53)  
W-692-KT-26C (wijz. 25)  
N-692-KT-15H (wijz. 8)

# gasunie

P.O. Box 19  
9700 MA Groningen  
The Netherlands

Bezoek ook  
onze website:

[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

DEVENTER

18.05.11

Postbus 162  
7400 AD

🇳🇱 TST | post

€00276 ct

# FR 815307  
Nederland



Provincie Flevoland  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Provincie Flevoland
ONTVANGEN
19 MEI 2011