

*Onderwerp*

Evaluatie ontruimingsoefening d.d. 6 april 2016.

Kern mededeling:

Betreft de uitkomst van de ontruimingsoefening tijdens de Statenvergadering op 6 april 2016.

Mededeling:

Deze ontruiming was een test om te zien of de Statenleden op de hoogte zijn van de procedure hoe te handelen bij het afgaan van een ontruimingsalarm.

De Statenleden gaven direct gevolg aan het ontruimingssignaal. Binnen 2 minuten was de statenzaal leeg. Na 4 minuten waren alle aanwezigen op de verzamelplaats en 1 minuut later waren alle ruimtes gecontroleerd en was de ontruiming afgelopen.

In de bijlage treft u een korte evaluatie aan met de vermelding van een aantal conclusies. Het is zeker de bedoeling, zoals aangegeven, aan deze oefening een vervolg te geven.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Evaluatie ontruimingsoefening provinciehuis	1902093	Ja
		Ja
		Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

1904339

Datum

14 april 2016

Auteur

F.C. Kannekens

Afdeling/Bureau

SENM

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

n.v.t.

Ter kennisname aan PS en burgerleden



PROVINCIE FLEVOLAND

Evaluatie ontruimingsoefening Provinciehuis

Datum: woensdag 6 april 2016

Opgesteld door: Veiligheidsrendement BV (DCSonline BV)

EVALUATIE: Ontruimingsoefening Provinciehuis

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Opzet oefening	3
3	Deelnemers BHV team	3
4	Bevindingen en actiepunten:	4

Distributie:

- Staten Griffie
- Provinciale staten
- BHV organisatie

EVALUATIE: Ontruimingsoefening Provinciehuis

1 Inleiding

In gevolge de zorgplicht van de Provincie en in compliance met wet- en regelgeving, heeft het hoofd BHV opdracht gegeven tot het houden van een maatgevende oefening.

Op woensdag 6 april 2016 werd omstreeks 19.36 uur in het Provinciehuis aan de Visarenddreef 1 te Lelystad een ontruimingsoefening gehouden. De volgende oefendoelen werden gesteld:

Hoofddoelen:

1. De deelnemers aan de vergadering Provinciale Staten geven direct gevolg aan het ontruimingssignaal. Ze verlaten de Statenzaal en begeven zich op aanwijzing van de BHV naar de verzamelplaats op het parkeerterrein achter het gebouw.
2. De dienstdoende beveiliger coördineert als hoofd BHV de ontruiming
3. De dienstdoende bode fungeert als ontruimer, begeleidt de ontruiming en controleert het gebouw op achterblijvers.

2 Opzet oefening

De dienstdoende beveiliger (hoofd BHV) en de bode (ontruimer) werden van te voren geïnformeerd over de oefening.

De deelnemers aan de vergadering waren, m.u.v. de voorzitter en de commissaris, niet geïnformeerd.

3 Deelnemers BHV team

Dienstdoende hoofd BHV
Dienstdoende ontruimer

Georgette Jozefzoon
Remco Schuitema

EVALUATIE: Ontruimingsoefening Provinciehuis

4 Bevindingen en actiepunten:

Bevinding	Opmerking/aanbeveling	Actie/ Actiehouder
PROCEDUREEL:		
De aanwezigen geven direct gevolg aan het ontruimingssignaal en verlaten het gebouw via de veilige route en op aanwijzing van de BHV.		
Het ontruimingssignaal in de statenzaal overstemt het verzoek van de voorzitter de zaal te ontruimen. Zijn boodschap is niet/slecht hoorbaar.	De sterkte van het ontruimingssignaal is wettelijk vastgesteld en kan helaas niet aangepast worden.	
Het hoofd BHV en de ontruimer waren herkenbaar aan de hesjes.		
De aanwezigen verzamelden zich op de verzamelplaats.		
TECHNIEK		
Het ontruimingssignaal ging af en was goed hoorbaar.		
In de toiletten was het geluidsniveau beduidend lager (48 dB).	Laat het branddetectiebedrijf het geluidsniveau meten.	Hoofd BHV (Frans Kannekens)
Niet alle (te verwachten) sturingen hebben plaatsgevonden.	Check het stuurschema en het PVE van de ontruimingsinstallatie/brandmeldinstallatie	Hoofd BHV (Frans Kannekens)
Verzoek is te komen tot een vervolg ontruimingsoefening. Liefst onaangekondigd en met ander scenario.	We gaan nadenken over een nieuw scenario voor een ontruiming in 2017	Hoofd BHV (Frans Kannekens)

Tijdspad alarmering en ontruiming

Tijd:	Wat:
19:36 uur	0 min. Ontruimingsalarm gaat af.
19:38 uur	2 min. Iedereen heeft de Statenzaal verlaten.
19:40 uur	4 min. Alle aanwezigen staan op de verzamelplaats.
19:41 uur	5 min. Ontruimer meldt aan ploegleider dat alle vertrekken gecontroleerd zijn.

- Oefendoel gehaald
- Oefendoel niet gehaald

5 Conclusies en opmerkingen

1. De hoofddoelen zijn behaald.
2. Het BHV team is paraat en taakvolwassen.
3. Het is goed mogelijk dat de brandmeldinstallatie meer sturingen genereert dan de ontruimingsinstallatie. Als dat zo is moet dit in de training van de BHV'ers worden meegenomen.

EVALUATIE: Ontruimingsoefening Provinciehuis

4. De ontruimer wil meer handvatten om in de avondsituatie het gebouw systematischer te kunnen ontruimen.
5. De dienstdoende beveiligers zijn gebaat bij een extra instructie om de installatie te herstellen.