



Onderwerp
SuperGaz

Kern mededeling:

SuperGaz B.V. (Mortelstraat 13 in Lelystad) is een leverancier van propaangas voor professionele gebruikers in de agrarische sector, industrie- en recreatie sector. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de aanvraag om een omgevingsvergunning verleend op 30 augustus 2018, daar de aanvraag voldoet aan alle (veiligheids-)eisen. Omroep Flevoland heeft afgelopen maandag een item uitgezonden met verontruste bewoners over het depot met (onbemand) propaanopslag. Door middel van deze mededeling willen we uw leden informeren over de verleende omgevingsvergunning.

Mededeling:

SuperGaz B.V. is een leverancier van propaangas voor professionele gebruikers in de agrarische sector, industrie- en recreatie sector. Het propaan wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor verwarming in diverse toepassingen.

Onderhavige locatie wordt in gebruik genomen als (onbemand) depot. Er worden twee ondergrondse propaantanks geplaatst, elk met een inhoud van 100 m³. Aanvoer van propaan (bevoorrading) vindt plaats met een tankwagen van 50 m³. Afvoer (voor levering aan klanten) vindt plaats met een kleinere tankwagen van 20 m³. Om de tank te kunnen vullen, of de propaan uit deze tank te halen, is er een laad-/losplaats ingericht voor leverende en te vullen vrachtwagens.

Vergunningprocedure

De aanvraag om een omgevingsvergunning is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens de provincie Flevoland (provincie is het bevoegd gezag) in behandeling genomen.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning is er gebruik gemaakt van / getoetst aan de van toepassing zijnde wetgeving / richtlijnen: Besluit risico gevaarlijke ongevallen (BRZO 2015), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen - PGS 18 LPG: depots.

Naast genoemde wetgeving is de explosieveiligheid ook geregeld in de ATEX-richtlijn die is opgenomen in de Arbo-wetgeving. Deze maakt geen onderdeel uit van de Wabo/omgevingsvergunning, maar is wel van toepassing op betreffende activiteit.

Risico's

Mengsels van propaan met lucht of zuurstof zijn explosief en zeer brandbaar. Zulke mengsels kunnen ontstaan als het gas ontsnapt en zich met de lucht vermengt. Een vonk, een vlam of een andere vorm van open vuur kan een ontploffing of een brand veroorzaken.

Aanvrager heeft een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geconcludeerd dat er binnen de risicocontour van het plaatsgebonden risico (PR 10-6) geen (beperkt) kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen, scholen, ziekenhuis) aanwezig zijn. Buiten de risicocontour is een bedrijfswoning aanwezig, echter deze ligt op een afstand van 90 tot 100 meter buiten de risicocontour.

De dichtstbijzijnde woningen liggen op een afstand van meer dan 1000 meter van de locatie. Dit is naar de mening van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (experts op dit gebied) een relatief grote / voldoende veilige afstand.

Om de veiligheid in de vergunning te borgen zijn voorschriften opgenomen die in

Registratienummer

2341372

Datum

27 november 2018

Afdeling/Bureau

RE

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden



de PGS18-richtlijn zijn voorgeschreven als norm bij dergelijke installaties. Na het inwerking nemen van de installatie zal door omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden gecontroleerd of aan de vergunning wordt voldaan (de zogenaamde opleveringscontrole).

Publicatie

Een ontwerp van de beschikking is gepubliceerd op 13 juni 2018 in De Flevopost - Lelystad. Achteraf is gebleken dat in de publicatie een foutief adres / locatie is opgenomen: Mortelweg 13 in plaats van Mortelstraat 13.

De belanghebbenden hebben tegen de verleende omgevingsvergunning beroep en een voorlopige voorziening ingediend. Beide zaken zijn door de rechtbank op 21 november jl. niet ontvankelijk verklaard, daar de belanghebbenden niet tijdig een zienswijze tegen de omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht en dat dit de belanghebbenden wordt aangerekend. Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Over de vermelding van het foutieve adres / locatie is door de rechtbank vermeld dat er in Lelystad geen andere varianten bestaan van straatnamen beginnend met 'Mortel'. De rechtbank is derhalve van oordeel dat er sprake is van een verschrijving en dat voldoende duidelijk was dat de Mortelstraat werd bedoeld. De belanghebbenden kunnen tegen deze uitspraken nog hoger beroep indienen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot